



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Sangão
Diretoria de Administração

TABELA DE ANÁLISE DE ÁGUA
SAMAE DE SANGÃO-SC

Localidade: Saída da ETA Água Boa

JULHO/2025			
PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	2ª LEGISLAÇÃO
Coliformes Totais Qualitativo	Ausente	Ausente	-
Cloro Residual Livre	1,06 mg/L	Entre 0,2 e 5 mg/L	-
Turbidez	2,13 NTU	≤ 5 NTU	-
Escherichia coli Qualitativo	Ausente	Ausente	-
Fluoreto	0,58 mg/L	$\leq 1,5$ mg/L	Entre 0,7 e 1,0 mg/L
PH	5,28	Entre 6,0 e 9,5 pH a 25 °C	-
1ª Legislação: 1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021 - Cor Aparente - Unidade Hazen (mgPt-Co/L). 2ª Legislação: Portaria nº 421 de 13 de maio de 2016.			