

**TABELA DE ANÁLISE DE ÁGUA  
SAMAE DE SANGÃO-SC**

Localidade: *Saída da ETA Água Boa*

OUTUBRO/2025			
PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	2ª LEGISLAÇÃO
Coliformes Totais Qualitativo	Ausente	<i>Ausente</i>	-
Cloro Residual Livre	<0,10 mg/L	<i>Entre 0,2 e 5 mg/L</i>	-
Turbidez	2,76 NTU	<i>≤ 5 NTU</i>	-
Escherichia coli Qualitativo	Ausente	<i>Ausente</i>	-
Fluoreto	<0,20 mg/L	<i>≤ 1,5 mg/L</i>	<i>Entre 0,7 e 1,0 mg/L</i>
PH	5,07	<i>Entre 6,0 e 9,5 pH a 25 °C</i>	-

1ª Legislação: 1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021 - Cor Aparente - Unidade Hazen (mgPt-Co/L). 2ª Legislação: Portaria nº 421 de 13 de maio de 2016.